

Checklist acculaadstation

ACCULAADSTATION	CHECK
Voldoende ventilatie en geen open vuur in nabijheid (las- of slijpwerkzaamheden).	✓ ✗
Laadstation verhoogd opgesteld minimaal 50 cm van de grond.	✓ ✗
Laadstation niet in stelling geplaatst met brandbare materialen.	✓ ✗
Minimaal rondom 1,5 mtr vrij van brandbare materialen.	✓ ✗
Geen materialen op het acculaadstation (zoals jerrycan met gedemineraliseerd water).	✓ ✗
Laadkabels opgehangen (niet los op de grond).	✓ ✗
Kabels en stekkers onbeschadigd.	✓ ✗
Geen verlengkabels tussen WCD en laadstation.	✓ ✗
Blusmiddelen in een straal van 10 mtr vanaf het laadstation. (Poeder minimaal 6 kg.)	✓ ✗
Pictogrammen om gevaren aan te duiden (acculaadstation safety board).	✓ ✗
In de nabijheid oogdouche en VH-bril beschikbaar (acculaadstation safety board).	✓ ✗
Trechters voor het bijvullen van kunststof ter voorkoming van elektrische geleiding.	✓ ✗
Bij zuurgraadbepaling beschermende kleding aanwezig: werkkleding, spatscherm, handschoenen en gelaatsscherm (acculaadstation safety board).	✓ ✗
Laadstation jaarlijks NEN3140 geïnspecteerd.	✓ ✗